

Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	KATEGÓRIA OSVETLENIA	OSVETLENOSŤ	PROSTREDIE
1.01	ZÁDVERIE	1.1.1	100 lx	I. vnút.priestory
1.02	SATNA	1.2.4	200 lx	I. vnút.priestory
1.03	CHODBA	1.1.1	100 lx	I. vnút.priestory
1.04	ZDIELANA HERNA	6.1.1	300 lx	I. vnút.priestory
1.041	ZAZEMIE HERNE	6.1.1	300 lx	I. vnút.priestory
1.05	CHODBA	1.1.1	100 lx	I. vnút.priestory
1.06	WC	1.2.4	200 lx	I. vnút.priestory
1.07	TRIEDA	6.1.1	300 lx	I. vnút.priestory
1.08	PRACOVNA	1.2.4	200 lx	I. vnút.priestory
1.09	WC			
1.10	PREDSIEN			I. vnút.priestory
1.12	CHODBA			
1.13	ŠPAJZA			
1.14	SKLAD			
1.15	SKLAD			
1.16	JEDALEN			
1.17	TRIEDA			
1.18	SCHODISKO			
1.19	WC ZAMESTNANCI	1.2.4	200 lx	I. vnút.priestory
1.20	VSTUP	1.1.1	100 lx	VI. vonk.priestory

Elektrická sieť :

3/PEN (PE+N) AC 400V/230V 50Hz, TNC-S,

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL.PRÚDOM: PODĽA STN
332000-4-41

OCHRANNÉ OPATRENIA:

411.3 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUCHE

411.3.1.1 OCHRANNÉ UZEMNENIE

411.3.1.2 OCHRANNÉ POSPÁJANIE

411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE

411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA

412 OCHRANNÉ OPATRENIE: DVOJITÁ ALEBO

ZOSILNENÁ IZOLÁCIA

OPATRENIA NA ZÁKLADNÚ OCHRANU (OCHRANU PRED
PRIAMYM DOTYKOM):

A.1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ

A.2 ZÁBRANY ALEBO KRYTY

Vonkajšie vplyvy:

- vnútorné priestory: štandardný druh I

- vonkajšie priestory: štandardný druh VI

podľa STN 33 2000-5-51, NZA.1.6 a príloha N3

PROJEKT. DOKUMENTÁCIA V ÚROVNI PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA (PSP) NENAHRÁDZA PROJEKT REALIZÁCIE STAVBY A SLUŽI VÝHRADNE PRE ÚČEL VYDANIA STAVEBNÉHO POVOLENIA					projekty a revízie elektrických zariadení 0905 917 017	
ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL			
Ing. Bránický	Bc. Zoššák	Bc. Zoššák	Ing. Zoššák			
INVESTOR : Obec Oravska Polhora, Obecny urad, Hlavna 454, 029 47 Oravska Polhora					Σ FORMÁTOV	1A4
					DÁTUM	03/2024
STAVBA: ROZŠÍRENIE KAPACIT MATERSKEJ ŠKOLY Oravska Polhora 129, 029 47 Oravska Polhora					STUPEŇ DOK.	PSP
					ZÁK.Č.:	21/2024
					ARCH.Č.:	21/2024
NÁZOV: Elektrické obvody 1. NP					MIERKA 1:75	POR. č.v. 01a