



A Svetidlo TRILUX 3331act G2 D3 LED4900 ETD08 01 (AcidDW) 34,0W, 4900 lm, 144,1 lm/W
B Svetidlo TRILUX Opilong D09 OTA25 3000-830 01, 23W, 3000 lm, 130,4 lm/W
C Svetidlo TRILUX SNS RD5-MR1XFL- 20-830, 16,5 W, 2000 lm, 121,2 lm/W
Nu = Nodzové svetidlo prísadené svetloce pri výpodku TIGER 230V 8W SA, 1 mod., IP22, autotest

PROJEKT: DOKUMENTÁCIA V OBOVI PRE VÝBUDU STAVEBNÉHO POUKLADIA (PSP) NEHARUZA			
PROJEKT REALIZACE STAVBY A SLUZY VYBUDU PRE (TEL. VYBUDU STAVEBNÉHO POUKLADIA			
ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAN	KRESLIL	KONTROLOVAL
Ing. Brnec	Bc. Zosbka	Bc. Zosbka	Ing. Zosbka
INVESTOR : Obec Orovska Polhora, Obecny urad, Hlona 454, 029 47 Orovska Polhora			
ZFORMATOV 344			
STAVEB. ROZSIRENIE KAPACIT MATERSKEJ SKOLY			
Orovska Polhora 129, 029 47 Orovska Polhora			
STUPEN DOK. PSP			
ZAK.Č.: 21/2024			
ARCH.Č.: 21/2024			
MERA 1:75		POR. č. 02b	